

UNCuyo	SSA	TP N° 0.4	Alumno:	1 de3
Fing	Observación de fallos: Seguridad			Rev: 4
Arq 5º	Manejo de Cargas Obra Priv: GC			16/4/20

Pautas básicas a considerar en la realización de la Observación de fallos


- Decidirse, Detenerse, Observar. Actuar, Reportar
- Medio: Cualquiera en que me encuentre
- **Elaboración de informe:**

- Fallos observados: Actos (AI) y Condiciones Inseguras (CI)(Registro Escrito, **Fotográfico**, Esquemas, Recorte publicaciones, otros)
- Acciones Correctivas Inmediatas (ACI):
- **Acciones para Prevenir la Repetición (APR)** (Gestión de Riesgos: Medidas de Eliminación, Prevención, Mitigación, Remediación de Riesgos)

Informe

Fecha/ hora	Lugar	Obra		Visto desde	Personal contactado
16/4/20- 17 hs	MZA Sgto Cabral (100-200) GC	Obra Edificio Vivienda		afuera (Sin personal trabajando)	Sin

Señalar en Figura adjunta

Riesgo	Elemento	AI - CI
Manejo de cargas	Mensula de izado de carga	<p>Construcción casera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esfuerzo de Flexión: Sector resistencia reducida (Altura de caño estructural (Horizontal) > altura de soporte Vertical) • Elementos estructurales oxidados • Riendas de alambre • Soporte del sistema <ul style="list-style-type: none"> ○ Esfuerzo vertical: caño estructural de aprox 20 x 20 mm. (verificar) ○ Esfuerzo Horizontal: 3 abrazaderas de varilla roscada (Verificar) • Anclaje columna vertical sobre muro: Ataduras con alambre , (verificar si existe anclaje en parte superior pared) • Falta indicación de CMU • Realizar cálculo/ verificación: Izado de carretilla con mezcla
Otros Electrico	Alimentación eléctrica motor equipo de izado	<ul style="list-style-type: none"> • Protegida Parcialmente (por caño vertical soporte ménsula en la parte superior)
Otros altura		<ul style="list-style-type: none"> • Falta baranda en área recepción carga • Falta Brazo para mover mensula 

UNCuyo	SSA	TP N° 0.4	Alumno:	2 de3
Fing	Observación de fallos: Seguridad			Rev: 4
Arq 5º	Manejo de Cargas Obra Priv: GC			16/4/20

ACI:

- **Gral: Consignar equipos (hasta Eliminar CI Observadas)**

APR:

- **Gral: Capacitación, entrenamiento, evaluación, selección, control del personal**

Firma Observador

UNCuyo	SSA	TP N° 0.4	Alumno:	3 de3
Fing	Observación de fallos: Seguridad			Rev: 4
Arq 5º	Manejo de Cargas Obra Priv: GC			16/4/20

